

Fråga	Svar från Arbetsmiljöverket (AV)	Vad säger AFS?	Kommentar 41/2015
Hur kan man klättra längs stegar med ryggskydd enligt Arbetsmiljöverkets nya bestämmelser?	Utifrån AFS 1999:3 (från den 1/1 2015) finns inget undantag för stegar med ryggskydd utan man ska komplettera med personlig fallskyddsutrustning om nivåskillnaden överstiger 4m eller så ska den normalt alltid användas om det handlar om nivåflyttning inom ett tak med fallrisk.	Se tidigare svar.	Se tidigare kommentar om transport längst stegar.
Om stegen är under 5 meter och nivåskillnaden är under 4 meter, kan stege då användas som tillträdesled utan annat fallskydd?	Stege ska generellt undvikas såsom tillträdesled vid byggnads- och anläggningsarbete, se 38-39 §§ AFS 1999:3. Om stege, efter bedömning, ändå kan anses vara möjlig att använda, så ska det göras enligt 10-18 §§ i AFS 2004:3 om stegar och arbetsbockar. Sker däremot förflyttningen mellan olika nivåer på ett tak, oavsett nivåskillnad, ska personlig fallskyddsutrustning normalt alltid användas för att förhindra att man faller flera nivåer. Observera att 60a § punkt 3a avser arbete från (på) stege, inte såsom tillträdesled.	2004:2 10 § Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad. 17 § Följande typer av stegar får användas endast om de är stagade eller förankrade. -Anliggande stege som är längre än 5m. -Fristående stege med plattform och knästödd som har mer än 2m i höjd till plattformen. -Annan fristående stege som är högre än 3m.	Ingen kommentar.





Fråga	Svar från Arbetsmiljöverket (AV)	Vad säger AFS?	Kommentar Svensk Höjdsäkerhet
Hur ska man få kompletterande fallskyddsutrustning på plats och vem ska betala?	Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att arbetet utförs enligt gällande regler. Arbetsmiljöverket tar inte ställning till vem som ska betala för eventuella kompletterande behov av monteringar av fallskydd, såsom infästningspunkter. Arbetsmiljöverket kan normalt inte rikta krav till en fastighetsägare att komplettera sitt tak med viss fallskyddsutrustning. Fastighetsägaren har däremot vid byggnads- och anläggningsarbete, i sin roll såsom byggherre, ett visst ansvar för att beakta arbetsmiljön och har ett s.k. back-up-ansvar för att bl.a. undersöka att arbetena generellt bedrivs och planeras utifrån gällande regler på byggarbetsplatsen.		Svensk Höjdsäkerhet AB har en stor erfarenhet av alla typer av fallskydd och vilka krav som ställs och vi har stor kunnsighet när det gäller skydd runt bl.a. annat tak. Ta kontakt med oss så ni får rätt support och rätt utrustning som krävs för att komplettera fallskyddet.
Hur gör man med trafikskyddsräcken såsom fallskydd runt schakter? De är ofta lägre än 80cm.	Arbetsmiljöverket ser ingen annan möjlighet än att man får komplettera dessa skyddsräcken. De är troligen utformade och tillverkade för annat ändamål, att stoppa ett fordon, inte en arbetstagare från att falla.	§ 60a 2a Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst en meter högt. Om permanenta räcken utnyttjas som fallskydd, får fotlist utelämnas.	Ingen kommentar.



Fråga	Svar från Arbetsmiljöverket (AV)	Vad säger AFS?	Kommentar från Roofac Safety
<p>Hur ser ni på den som utför så kallade besiktningar av tak eller går igenom hur fallskyddet ser ut åt en fastighetsägare? Innebär detta ett byggnads- och anläggningsarbete?</p>	<p>Arbetsmiljöverket bedömer inte att dessa arbeten normalt är att anse som ett byggnads- och anläggningsarbete eftersom det är i ett separat skede och inte alltid i anslutning till ett byggnadsarbete. Utförs arbetet däremot då byggnadsarbetet är påbörjat omfattas det av AFS 1999:3. Fallskydd krävs.</p>		<p>Vid underhållsbesiktningar på tak behövs normalt bara personligt fallskydd. Tänk även på att det är krav på att man har genomgått fallskyddsutbildning.</p>
<p>Om en brist i en ställning "bara" består i avsaknad av fotlist, kommer Arbetsmiljöverket ändå att fastställa sanktionsavgiften till det fulla beloppet, det vill säga mellan 40 000 kr - 400 000 kr?</p>	<p>En bedömning ska göras om en fallrisk föreligger. Inspektören dokumenterar bristerna på platsen och tar med sig underlagen till kontoret för bedömning och handläggning av ansvarig chef och jurist. Om det kan bli aktuellt med någon sänkning eller ej får beslutsfattande chef och jurist ta ställning till.</p>	<p>§ 60a 2a Skyddsräcke ska ha fotlist, mellanledare och överledare och vara minst en meter högt. När räcke endast skyddar mot fall från ställningslag ska bestämmelserna i föreskrifterna om ställningar uppfyllas.</p>	<p>När det gäller fallskyddsräcke enligt EN13374 så skall avståndet mellan tak och sparklisten inte vara större än 20mm. Det krävs alltid fotlist eller en kant som ett krönbeslag för räcken som är klassade enligt EN13374.</p>

